Réseau
Sortir du nucléaire

Réseau "Sortir du nucléaire"
9 rue Dumenge - 69317 Lyon
Tél : 04 78 28 29 22 Fax : 04 72 07 70 04
www.sortirdunucleaire.org

Fédération de plus de 930 associations et 60 000 personnes, agrée pour la protection de l'environnement

Source : https://www.sortirdunucleaire.org/France-Gravelines-defaut-sur-un-module

28 avril 2015

France : Gravelines : Défaut sur un module d'isolement d'une chaîne de régulation du niveau d'eau dans un des trois générateurs de vapeur

Mardi 28 avril 2015 à 10h01, l'unité de production n° 1 s'est arrêtée automatiquement. Les investigations réalisées ont mis en évidence un défaut sur un module d'isolement d'une chaîne de régulation du niveau d'eau dans un des trois générateurs de vapeur.

Ce que dit EDF :

L'unité de production n° 1 de la centrale de Gravelines à disposition du réseau électrique
30/04/2015

L'unité de production n° 1 de la centrale de Gravelines a été reconnectée au réseau électrique national jeudi 30 avril 2015 à 3h03.

Elle s'était arrêtée automatiquement le 28 avril à 10h01, par l'activation d'une protection, suite à un niveau d'eau inférieur à la valeur requise dans un des trois générateurs de vapeur.

Les investigations ont mis en évidence un défaut sur un module électronique d'isolement, qui participe à la régulation du niveau d'eau dans ce générateur de vapeur.

Les équipes de la centrale ont remplacé ce module. Elles ont ensuite procédé aux opérations de redémarrage de l'unité de production, en toute sûreté.

Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté nucléaire, ni sur l'environnement.

Les unités de production n° 2, 3 et 6 sont en fonctionnement, à disposition du réseau d'électricité.

Les unités de production n° 4 et 5 sont à l'arrêt programmé pour opérations de maintenance et

renouvellement du combustible.

https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45959.html

---

Arrêt automatique du réacteur de l’unité de production n° 1
28/04/2015

Mardi 28 avril 2015 à 10h01, l’unité de production n° 1 de la centrale de Gravelines s’est arrêtée automatiquement, conformément aux dispositifs de sûreté et de protection du réacteur.

Les investigations réalisées ont mis en évidence un défaut sur un module d’isolement d’une chaîne de régulation du niveau d’eau dans un des trois générateurs de vapeur.

Ce module électronique sera remplacé dans la journée. L’intervention terminée, les équipes procéderont aux opérations de redémarrage de l’unité en toute sûreté.

Cet événement n’a aucun impact sur la sûreté des installations, ni sur l’environnement.

Les unités de production n° 4 et n° 5 sont en arrêt programmé pour réaliser des opérations de maintenance et procéder au renouvellement du combustible.

Les unités de production n° 2, 3 et 6 sont en fonctionnement, à la disposition du réseau d’électricité.

https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45959.html