

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Penly-contamination-deux-intervenants>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Penly : Contamination de deux intervenants lors d'un chantier sur l'unité de production n° 1**

14 octobre 2015

France : Penly : Contamination de deux intervenants lors d'un chantier sur l'unité de production n° 1

Le 14 octobre 2015, alors qu'un chantier était en cours dans le bâtiment combustible de l'unité n° 1, une balise de surveillance de la radioactivité ambiante dans le local s'est déclenchée.

Ce que dit EDF :

Détection de faibles traces de contamination chez deux intervenants lors d'un chantier sur l'unité de production n° 1

Publié le 14/10/2015

Mercredi 14 octobre 2015 en début d'après-midi, alors qu'un chantier était en cours dans le bâtiment combustible de l'unité de production n° 1, une balise de surveillance de la radioactivité ambiante dans le local s'est déclenchée.

A l'issue des contrôles de radioprotection réalisés en sortie de chantier, deux salariés EDF ont été pris en charge par le service médical de la centrale afin de réaliser les examens nécessaires. De faibles traces de poussières radioactives ont été détectées et éliminées ; le résultat des analyses a montré une valeur inférieure au 1/100e de la limite réglementaire annuelle fixée à 20 mSv (millisievert) sur 12 mois glissants.

Les deux salariés ont pu regagner leur domicile normalement, et il n'y a pas de suivi médical particulier mis en place.

L'ASN, les pouvoirs publics et la CLIN ont été informés.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-penly/actualites> ?