



Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Chinon-turbine>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Chinon : Arrêt de le turbine du groupe turbo-alternateur du réacteur n° 2**

12 mars 2016

France : Chinon : Arrêt de le turbine du groupe turbo-alternateur du réacteur n° 2

Le 12 mars 2016, à 8h00, l'unité de production n° 2 a été déconnectée du réseau électrique suite à l'arrêt de le turbine du groupe turbo-alternateur.

Ce que dit EDF :

L'unité de production numéro 2 est de nouveau à disposition du réseau électrique *Publié le 13/03/2016*

Samedi 12 mars 2016 à 20h00, l'unité de production n°2 de la centrale de Chinon a été reconnectée au réseau électrique national en toute sûreté. La turbine, située dans la partie non nucléaire des installations, avait été mise à l'arrêt samedi 12 mars à 8h00. Les investigations menées par les équipes de la centrale ont conclu à un défaut intempestif sur le système de protection de ce matériel.

Les unités de production numéro 1, 3 et 4 sont également à la disposition du réseau électrique.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-chinon/actualites/l-unite-de-production-numero-2-est-de-nouveau-a-disposition-du-reseau-electrique>

Déclenchement de la turbine de l'unité de production numéro 2

Publié le 12/03/2016

Samedi 12 mars 2016, à 8h00, l'unité de production numéro 2 a été déconnectée du réseau électrique suite à l'arrêt de le turbine du groupe turbo-alternateur, située dans la partie non nucléaire de l'installation. Les équipes de la centrale réalisent actuellement un diagnostic pour préciser les circonstances de cet arrêt. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel et l'environnement. Les Pouvoirs Publics, l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) et la CLI (Commission Locale d'Information) ont été informés.

Les unités de production 1, 3 et 4 sont à disposition du réseau électrique.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-chinon/actualites/declenchement-de-la-turbine-de-l-unite-de-production-numero-2>