

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Saint-Alban-fuite-huile>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez  
vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Saint-Alban : Fuite d'huile**

**22 juin 2016**

## **France : Saint-Alban : Fuite d'huile**

**Une fuite d'huile a été détectée dans la soirée du 22 juin 2016, sur un circuit qui permet le fonctionnement d'une des deux Turbo Pompes Alimentaires situées en salle des machines de l'unité de production n° 2.**

### **Ce que dit EDF :**

#### **Redémarrage de l'unité de production d'électricité n° 2**

*Publié le 27/06/2016*

L'unité de production d'électricité n° 2 a été reconnectée au réseau électrique le samedi 25 juin 2016, dans la matinée.

Cette unité de production avait été mise à l'arrêt le 22 juin 2016, suite à un dysfonctionnement sur l'une des deux Turbo Pompes Alimentaires situées en salle des machines (dans la partie non nucléaire des installations).

L'unité de production n°1 est à l'arrêt pour économie de combustible.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-saint-alban/actualites/redemarrage-de-l-unite-de-production-d-electricite-ndeg2>

#### **Mise à l'arrêt de l'unité de production n° 2**

*Publié le 23/06/2016*

Une fuite d'huile a été détectée dans la soirée du 22 juin 2016, sur un circuit qui permet le fonctionnement d'une des deux Turbo Pompes Alimentaires situées en salle des machines (dans la partie non nucléaire des installations) de l'unité de production n° 2. Dans l'attente de la réalisation de l'intervention de maintenance, en application de nos procédures d'exploitation nous procédons à l'arrêt de l'unité n° 2.

Dans le cadre des opérations de mise à l'arrêt, un panache de vapeur d'eau peut être visible à l'extérieur de la centrale.

Cet événement n'a aucune conséquence sur la sûreté des installations, sur la sécurité du personnel, ni sur l'environnement.

L'unité de production n° 1 est toujours en arrêt pour économie de combustible

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-saint-alban/actualites/mise-a-l-arret-de-l-unite-de-production-ndeg-2>