

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Gravelines-rejet>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Gravelines : Rejet d'un circuit de stockage des effluents radioactifs gazeux**

16 juin 2014

France : Gravelines : Rejet d'un circuit de stockage des effluents radioactifs gazeux

Le 16 juin 2014, les unités de production n° 1 et n° 2 de la centrale de Gravelines sont en fonctionnement. Lors d'une vérification, un salarié procède à une manœuvre inappropriée sur une vanne d'un circuit de stockage des effluents radioactifs gazeux.

Ce que dit EDF :

Très faible rejet d'un circuit de stockage des effluents radioactifs gazeux

17/06/2014

Le 16 juin 2014, les unités de production n°1 et n°2 de la centrale nucléaire de Gravelines sont en fonctionnement. Lors d'une vérification, un salarié procède à une manœuvre inappropriée sur une vanne d'un circuit de stockage des effluents radioactifs gazeux.

Le déclenchement d'une alarme indique ce rejet à l'opérateur en salle de commande qui demande immédiatement au salarié de remettre la vanne en conformité. Ce rejet, constaté à la cheminée de rejet des effluents gazeux, est de courte durée et équivaut à 0,03 % de l'autorisation de rejet annuelle.

Les mesures réalisées dans l'environnement au niveau des balises extérieures, situées sous vents dominants, n'ont pas montré d'augmentation de l'activité radioactive. Cependant, le 17 juin 2014, le site a déclaré cet événement significatif environnement à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45959.html>