



Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Cattenom-degagement-de-fumee>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Cattenom : Dégagement de fumée au niveau de l'alimentation électrique d'un pont de manutention**

17 février 2015

France : Cattenom : Dégagement de fumée au niveau de l'alimentation électrique d'un pont de manutention

Le 17 février 2015, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes suite à la détection d'un dégagement de fumée au niveau de l'alimentation électrique d'un pont de manutention situé dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires de l'unité de production n° 1.

Ce que dit EDF :

Intervention des secours externes

17/02/2015

Mardi 17 février 2015, vers 16h50, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes suite à la détection d'un dégagement de fumée au niveau de l'alimentation électrique* d'un pont de manutention situé dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires de l'unité de production n° 1, en arrêt programmé depuis le samedi 14 février 2015.

Les équipes de la centrale sont intervenues conformément aux procédures et ont stoppé l'alimentation électrique de l'armoire concernée, ce qui a immédiatement arrêté le dégagement de fumée. Les pompiers, à leur arrivée sur place, ont confirmé l'absence de feu.

Cet évènement n'a pas eu d'impact sur la sûreté des installations, ni la sécurité du personnel.

Les unités de production n° 2, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique.

* Des contrôles complémentaires réalisés au moment de la mise en ligne de ce communiqué indiquent que le dégagement de fumée proviendrait en fait des freins du pont de manutention.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45876.html>