

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Cattenom-fumee>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Cattenom : Dégagement de fumée sur une pompe d'alimentation en eau du condenseur**

23 mai 2015

France : Cattenom : Dégagement de fumée sur une pompe d'alimentation en eau du condenseur

Samedi 23 mai 2015, vers 0h15, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes suite à la détection d'un dégagement de fumée sur une pompe d'alimentation en eau du condenseur situé en salle des machines de l'unité de production n° 1, en arrêt programmé depuis le 14 février 2015.

Ce que dit EDF :

Intervention des secours externes

23/05/2015

Samedi 23 mai 2015, vers 0h15, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes suite à la détection d'un dégagement de fumée sur une pompe d'alimentation en eau du condenseur situé en salle des machines (partie non nucléaire des installations) de l'unité de production n° 1, en arrêt programmé depuis le 14 février 2015.

L'intervention des équipes de la centrale et la mise à l'arrêt de la pompe ont mis fin au dégagement de fumée.

En parallèle, et conformément aux procédures, les secours externes ont été appelés de manière préventive. A leur arrivée sur site, ceux-ci ont confirmé l'absence de départ de feu et de fumée.

Cet évènement n'a pas eu d'impact sur la sûreté des installations, ni la sécurité du personnel.

L'Autorité de sûreté nucléaire, les pouvoirs publics et la CLI ont été informés.

Les unités de production n° 2, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45876.html>