

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Golfech-fuite-fluide-frigorigene>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Golfech : Fuite de fluide frigorigène à la centrale**

5 août 2015

France : Golfech : Fuite de fluide frigorigène à la centrale

Le 5 août 2015, lors d'une visite mensuelle de contrôle, un technicien a constaté une perte de fluide frigorigène de 67,3 kg sur un groupe frigorifique situé dans l'atelier chaud.

Ce que dit EDF :

Déclaration d'un événement significatif pour l'environnement suite à une perte de fluide frigorigène à la centrale nucléaire de Golfech

Publié le 07/08/2015

Le 5 août 2015, lors d'une visite mensuelle de contrôle, un technicien a constaté une perte de fluide frigorigène de 67,3 kg sur un groupe frigorifique situé dans l'atelier chaud. La fuite a été localisée et le matériel est mis à l'arrêt.

Le dernier contrôle d'étanchéité de ce groupe avait été réalisé en juillet 2015 et était conforme.

Cet évènement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations, ni sur le fonctionnement des deux unités de production. Le 7 août, la direction de la centrale de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire cet écart comme événement significatif pour l'environnement.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-golfech/actualites> ?