

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Saint-Laurent-des-Eaux-turbine>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Saint-Laurent-des-Eaux : Arrêt de la turbine du groupe turbo-alternateur**

12 octobre 2015

France : Saint-Laurent-des-Eaux : Arrêt de la turbine du groupe turbo-alternateur

L'unité n° 1 a été déconnectée du réseau électrique le 12 octobre 2015 suite à l'arrêt de la turbine du groupe turbo-alternateur, située dans la partie non nucléaire de l'installation.

Ce que dit EDF :

L'unité de production n° 1 de nouveau connectée au réseau électrique.

Publié le 14/10/2015

Mardi 13 octobre à 18h10 l'unité de production n° 1 de la centrale de Saint Laurent a été reconnectée au réseau électrique national.

Elle fonctionne actuellement à pleine puissance.

Cette unité avait été déconnectée du réseau électrique le 12 octobre 2015 suite à l'arrêt de la turbine du groupe turbo-alternateur, située dans la partie non nucléaire de l'installation. Cet arrêt est intervenu lors de la réalisation d'un essai périodique sur des vannes permettant l'arrivée de la vapeur au niveau de la turbine. Le diagnostic réalisé par les équipes conclut à un défaut de réglage au niveau d'un capteur de surveillance de la pression d'huile. Les salariés sont intervenus sur ce matériel.

L'unité de production n°2 est actuellement en arrêt programmé pour maintenance.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-saint-laurent-des-eaux/actualites> ?