

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Saint-Alban-alarme>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Saint-Alban : Déclenchement d'une alarme incendie sur l'unité 1**

8 décembre 2015

France : Saint-Alban : Déclenchement d'une alarme incendie sur l'unité 1

Le 8 décembre 2015, les équipes en salle de commande ont détecté à 19h45 une alarme incendie en zone contrôlée (bâtiment combustible).

Ce que dit EDF :

Déclenchement intempestif d'une alarme incendie le 8 décembre 2015 à 19h45 sur l'Unité de production n° 1

Publié le 09/12/2015

Les équipes en salle de commande ont détecté à 19h45 une alarme incendie en zone contrôlée (bâtiment combustible). Conformément à nos procédures, les services de secours ont immédiatement été appelés. Les équipes de la centrale ont en parallèle mené les contrôles d'usage qui ont permis de constater le caractère intempestif de l'alarme. Les pompiers se sont déplacés sur le site sans intervenir et sont repartis à 20h35. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté de nos installations. Les 2 Unités de production sont actuellement en fonctionnement normal et participent à l'alimentation du réseau électrique.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-saint-alban/actualites> ?