



Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Chinon-perde-alimentation>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Chinon : Perte temporaire de l'alimentation du tableau électrique du transformateur auxiliaire**

11 mai 2016

France : Chinon : Perte temporaire de l'alimentation du tableau électrique du transformateur auxiliaire

Le mercredi 11 mai 2016 à 10h30, à la suite d'une intervention dans une armoire électrique, les équipes ont constaté la perte d'alimentation électrique du système de refroidissement du transformateur auxiliaire de la centrale.

Ce que dit EDF :

Perte temporaire de l'alimentation du tableau électrique du transformateur auxiliaire

Publié le 11/05/2016

Le mercredi 11 mai 2016 à 10h30, à la suite d'une intervention dans une armoire électrique située dans la partie non nucléaire des installations, les équipes ont constaté la perte d'alimentation électrique du système de refroidissement du transformateur auxiliaire de la centrale.

Ce transformateur alimente en électricité différents circuits électriques de l'unité de production numéro 2, actuellement à l'arrêt pour visite décennale depuis 19 mars 2016, ainsi que certains circuits électriques communs aux réacteurs 1 et 2.

Cette situation a conduit la Direction de la Centrale à mobiliser les équipes nécessaires à la gestion de l'événement.

Le refroidissement du transformateur a été rétabli vers 15h00.

Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement.

L'unité de production numéro 1 est à disposition du réseau.

L'Autorité de sûreté nucléaire, la Préfecture, la CLI et les maires de proximité ont été informés.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-chinon/actualites>