

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Cattenom-pompiers>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Cattenom : Venue des pompiers à la centrale**

**31 mars 2016**

## **France : Cattenom : Venue des pompiers à la centrale**

**Le 31 mars 2016, la centrale de Cattenom a fait appel aux sapeurs pompiers suite à la détection, vers 14h20, d'une odeur de « brûlé » en salle des machines de l'unité de production n° 4.**

### **Ce que dit EDF :**

#### **Venue des pompiers à la centrale de Cattenom**



*31/03/2016*

Ce jeudi 31 mars 2016, la centrale de Cattenom a fait appel aux sapeurs pompiers suite à la détection, vers 14h20, d'une odeur de « brûlé » en salle des machines (partie non nucléaire des installations) de l'unité de production n°4. Conformément à nos procédures, les intervenants présents en salle des machines ont été évacués de manière préventive. Arrivés rapidement sur les lieux, et après investigations, les pompiers ont confirmé l'absence de feu, permettant aux intervenants de reprendre leurs activités. Cela fait suite à une activité de soudage, l'unité de production n°4 est à l'arrêt programmé pour visite partielle depuis le samedi 20 février 2016.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-cattenom/actualites> ?