



Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Bugey-echauffement-d-une-pompe>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez
vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Bugey : Echauffement d'une pompe**

9 avril 2016

France : Bugey : Echauffement d'une pompe

Le 9 avril 2016, les équipes de la centrale de Bugey ont détecté l'échauffement d'une pompe située dans la partie nucléaire de l'unité de production n° 2, actuellement arrêtée pour des opérations de maintenance programmée.

Ce que dit EDF :

Appel des secours extérieurs pour dégagement de fumée

09/04/2015

Le 9 avril à 10H, les équipes de la centrale de Bugey ont détecté l'échauffement d'une pompe située dans la partie nucléaire de l'unité de production n° 2, actuellement arrêtée pour des opérations de maintenance programmée.

Constatant un dégagement de fumée, les équipes ont procédé au refroidissement de la pompe et ont stoppé le dégagement de fumée avec un extincteur à eau.

Conformément aux procédures, les pompiers ont été prévenus dès la détection et deux camions se sont rendus sur le site. Ils n'ont pas eu à intervenir et sont repartis à 10H30.

Cet incident n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-du-bugey/actualites/appel-des-secours-exterieurs-pour-degagement-de-fumee>