

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Paluel-baisse-pression-hydrogene>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Paluel : Baisse de pression d'hydrogène au niveau de l'alternateur**

14 mai 2016

France : Paluel : Baisse de pression d'hydrogène au niveau de l'alternateur

Le 14 mai 2016 dans l'après midi, l'unité de production n° 4 de la centrale de Paluel a été déconnectée du réseau électrique suite à l'arrêt automatique de la turbine suite à une baisse de pression d'hydrogène au niveau de l'alternateur.

Ce que dit EDF :

L'unité de production n° 4 est de nouveau à la disposition du réseau électrique national

Publié le 18/05/2016

L'unité de production n° 4 a été reconnectée au réseau électrique le mardi 17 mai à 21h09. Elle avait été déconnectée du réseau suite à l'arrêt automatique de sa turbine le samedi 14 mai, suite à une baisse de pression d'hydrogène au niveau de l'alternateur.

Les équipes techniques de la centrale de Paluel ont procédé au réajustement des paramètres, permettant le redémarrage en toute sûreté de l'unité de production.

Cet événement situé dans la partie secondaire de l'installation n'a eu aucune conséquence sur la sûreté, ni sur l'environnement.

Les unités de production n° 3 et n° 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique national. Les unités de production n° 1 et n° 2 sont en arrêt programmé pour maintenance.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-paluel/actualites/l-unite-de-production-ndeg4-est-de-nouveau-a-la-disposition-du-reseau-electrique-national>

L'unité de production n° 4 déconnectée du réseau électrique national

Publié le 14/05/2016

Samedi 14 mai 2016 dans l'après midi, l'unité de production n° 4 de la centrale de Paluel a été déconnectée du réseau électrique suite à l'arrêt automatique de la turbine. Les équipes de la centrale réalisent actuellement le diagnostic.

Les Unités de production n° 2 et n° 1 sont en arrêt pour visite décennale. L'unité n° 3 est en fonctionnement et à disposition du réseau électrique national.

L'information a été communiquée à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), à la Commission locale d'information du nucléaire et aux Pouvoirs publics

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-paluel/actualites/l-unite-de-production-ndeg4-deconnectee-du-reseau-electrique-national-0>