

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-Blayais-climatisations>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Blayais : Découverte de 3 climatisations non répertoriées**

15 avril 2016

France : Blayais : Découverte de 3 climatisations non répertoriées

Le 15 avril 2016, lors d'opérations de contrôles réglementaires périodiques sur des groupes froids, des intervenants ont identifié la présence de 3 climatisations non répertoriées.

Ce que dit EDF :

Découverte de 3 climatisations non répertoriées

Publié le 24/05/2016

Le 15 avril 2016, lors d'opérations de contrôles réglementaires périodiques sur des groupes froids, des intervenants ont identifié la présence de 3 climatisations non répertoriées.

Elles ont été retrouvées à l'arrêt. Ces dernières n'étaient plus suivies depuis plusieurs années et n'ont donc pas fait l'objet des actions de maintenance et du suivi réglementaire applicables aux équipements contenant du gaz à effet de serre.

EDF a choisi de déclarer ce défaut d'assurance qualité sous la forme d'un Événement Significatif Environnement (ESE) le 23 mai 2016.

Cet ESE n'a aucun impact sur la sûreté des installations ni sur la santé des salariés.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-du-blayais/actualites/decouverte-de-3-climatisations-non-repertoriees>