



Source :

<https://www.sortirdunucleaire.org/France-Cattenom-intervention-des-pompiers-suite-a-un-degagement-t-de-fumee>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Cattenom : Intervention des pompiers suite à un dégagement de fumée**

**5 février 2017**

## **France : Cattenom : Intervention des pompiers suite à un dégagement de fumée**

**Dimanche 5 février, vers 9h15, les pompiers sont intervenus à la centrale de Cattenom suite à un dégagement de fumée sur une cellule électrique, située en salle des machines de l'unité de production n°3, dans la partie non nucléaire des installations.**

### **Ce que dit EDF :**

#### **Intervention des pompiers suite à la détection d'un dégagement de fumée au CNPE de Cattenom**

Publié le 05/02/2017

Dimanche 5 février, vers 9h15, les pompiers sont intervenus à la centrale de Cattenom suite à la détection d'un dégagement de fumée sur une cellule électrique, située en salle des machines de l'unité de production n°3, dans la partie non nucléaire des installations. Les équipes EDF ont déconnecté cette cellule électrique, ce qui a immédiatement mis fin au dégagement de fumée. A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont confirmé l'absence de départ de feu et ils ont quitté la centrale de Cattenom à 9h55. Un diagnostic du matériel est en cours. Cet événement n'a eu aucun impact sur la sûreté des installations et la sécurité du personnel. Les quatre unités de production sont connectées au réseau électrique national.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-cattenom/actualites/intervention-des-pompiers-suite-a-la-detection-d-un-degagement-de-fumee-au-cnpe-de-cattenom>