



Source :

<https://www.sortirdunucleaire.org/France-Saint-Alban-site-evacue-et-intervention-des-pompiers-pour-l-a-deuxieme-fois-en-5-jours>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Saint-Alban : site évacué et intervention des pompiers pour la deuxième fois en 5 jours**

19 avril 2017

France : Saint-Alban : site évacué et intervention des pompiers pour la deuxième fois en 5 jours

Le site du réacteur 1 de Saint-Alban a été évacué pour la deuxième fois en moins d'une semaine en raison d'un dégagement de fumée.

Ce que dit EDF :

Le 19/04/17

Intervention des sapeurs-pompiers suite à un dégagement de fumée sur l'unité n°1

Mercredi 19 avril 2017 à 11h30, un intervenant constate un **dégagement de fumée sur la plateforme du transformateur auxiliaire, de l'unité n°1**, située en zone non nucléaire des installations. Cette unité est actuellement en arrêt pour visite décennale et le transformateur auxiliaire est hors tension pour travaux.

Ce dégagement de fumée a été occasionné par une activité de soudure. Conformément aux procédures, **les équipes de première intervention de la centrale se sont rendues immédiatement sur place et les secours externes ont été appelés. Par mesure de précaution, la zone concernée a été évacuée.** A 12h15, il n'y a plus de dégagement de fumée.

Cet évènement n'a eu aucune conséquence sur la sécurité des salariés, la sûreté des installations, ni sur l'environnement. L'unité n°2 est à la disposition du réseau national d'électricité.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-nucleaire-de-saint-alban/actualites/intervention-des-sapeurs-pompiers-suite-a-un-degagement-de-fumee-sur-l-unite-ndeg1>

Un incident similaire a eu lieu sur le même site 5 jours auparavant, le 14/04/17.

Consulter notre article [ici](#).