



Source :

<https://www.sortirdunucleaire.org/France-Cattenom-un-chiffon-manque-de-s-enflammer-dans-le-batiment-combustible-du-reacteur-3>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Cattenom : un chiffon manque de s'enflammer dans le bâtiment combustible du réacteur 3**

12 mai 2017

France : Cattenom : un chiffon manque de s'enflammer dans le bâtiment combustible du réacteur 3

Le 12 mai 2017, un chiffon a commencé à prendre feu dans le bâtiment combustible du réacteur n°3, où un chantier de découpe de tuyauterie est en cours.

Ce que dit EDF :

Le 12/05/17

Appel des pompiers suite à un dégagement de fumée

Le vendredi 12 mai 2017, peu après 14h, la centrale de Cattenom a fait appel aux pompiers suite à un **dégagement de fumée sur un chiffon lors d'un chantier de découpe d'une tuyauterie en acier.**

Ce chantier se situait dans un local du bâtiment combustible de l'unité de production n°3. Les équipes de la centrale sont immédiatement intervenus, mettant fin au dégagement de fumée.

Conformément aux procédures, les pompiers ont été appelés. A leur arrivée sur les lieux, ils ont confirmé l'absence de départ de feu. Cet évènement n'a eu aucun impact sur la sûreté des installations et la sécurité du personnel.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/central-e-nucleaire-de-cattenom/actualites/appel-des-pompiers-suite-a-un-degagement-de-fumee>