



Source :

<https://www.sortirdunucleaire.org/France-Golftech-Fumee-dans-la-salle-des-machines-du-reacteur-1>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Golftech : Fumée dans la salle des machines du réacteur 1**

29 juin 2017

France : Golftech : Fumée dans la salle des machines du réacteur 1

Le 29 juin 2017, les pompiers ont été appelés sur le site de la centrale suite à un dégagement de fumée dans la salle des machines du réacteur 1. Alors que des essais de fonctionnement étaient réalisés sur le pont de levage, une de ses résistances aurait surchauffée.

Ce que dit EDF :

Le 29/06/17

Intervention des pompiers suite à un dégagement de fumée dans la salle des machines de la centrale nucléaire de Golftech

Aujourd'hui, jeudi 29 juin 2017, lors d'essais de fonctionnement, **l'échauffement d'une des résistances du pont de levage de la salle des machines de l'unité de production n°1** (dans la partie non-nucléaire des installations) **a entraîné un dégagement de fumée.**

Les équipes de la centrale sont immédiatement intervenues pour couper l'alimentation électrique de la résistance. Conformément aux procédures, les pompiers ont été appelés et se sont assurés de l'absence de départ de feu. Cet événement n'a eu aucun impact sur la sûreté des installations ni sur la sécurité du personnel.

L'Autorité de sûreté, la CLI et les Pouvoirs Publics ont été informés.

Les deux unités de production sont à disposition du réseau.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/central-e-nucleaire-de-golftech/actualites/intervention-des-pompiers-suite-a-un-degagement-de-fumee-dans-la-salle-des-machines-de-la-centrale-nucleaire-de-golftech-0>