



Source :

<https://www.sortirdunucleaire.org/France-Saint-Alban-Fumee-en-zone-nucleaire-evacuation-du-personnel-et-intervention-des-pompiers>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Saint-Alban : Fumée en zone nucléaire, évacuation du personnel et intervention des pompiers**

5 juillet 2017

France : Saint-Alban : Fumée en zone nucléaire, évacuation du personnel et intervention des pompiers

Le chantier du réacteur 1 de la centrale ne se passe décidément pas très bien. Ce mercredi 5 juillet 2017, une alarme a détecté de la fumée dans le bâtiment combustible du réacteur 1. Le personnel a été évacué et les pompiers ont été appelés. "Un résidu d'huile sur une tuyauterie" donné comme explication par l'exploitant pour le neuvième incident sur ce chantier en moins de 3 mois.

Actuellement à l'arrêt pour visite décennale, [9 incidents ont déjà eu lieu en moins de 3 mois](#) sur le chantier du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Le dernier de cette série noire : de la fumée dans le bâtiment combustible le 5 juillet 2017. Le personnel a été évacué, les pompiers ont été appelés. Toute activité a dû être stoppée durant une heure et demie, et si le feu avait pris la situation serait devenue catastrophique.

Ce que dit EDF :

Le 05/07/17

Intervention des sapeurs-pompiers suite à un dégagement de fumée sur l'unité n°1

Mercredi 5 juillet 2017 à 08h47, une **alarme** a détecté un dégagement de **fumée dans le bâtiment combustible de l'unité n°1**, situé **dans la partie nucléaire des installations**. Cette unité est actuellement en arrêt pour visite décennale.

Conformément aux procédures, les équipes de la centrale se sont rendues immédiatement sur place et **les secours externes ont été appelés**. Ces derniers ont rapidement confirmé l'absence de départ de feu.

Ce dégagement de fumée a été occasionné par la **présence d'un résidu d'huile sur une tuyauterie**. Par mesure préventive, le personnel de ce bâtiment a été évacué. A 10h25, les activités ont pu reprendre.

Cet évènement n'a eu aucune conséquence sur la sécurité des salariés, la sûreté des installations, ni sur l'environnement. L'unité n°2 est à la disposition du réseau national d'électricité.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/central-e-nucleaire-de-saint-alban/actualites/intervention-des-sapeurs-pompier-suite-a-un-degagement-de-fumee-sur-l-unite-ndeg1-1>