



Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/Etats-Unis-Brunswick-urgence-declaree-car-le>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **Etats-Unis : Brunswick : urgence déclarée car le personnel n'a pu accéder à la centrale suite à l'inondation de la route par l'ouragan Florence**

15 septembre 2018

Etats-Unis : Brunswick : urgence déclarée car le personnel n'a pu accéder à la centrale suite à l'inondation de la route par l'ouragan Florence

Alors que la centrale de Brunswick se trouvait dans l'œil du cyclone Florence dans la nuit de vendredi à samedi, la NRC communique seulement aujourd'hui et ne donne aucune information sérieuse.

▶ **Type : Fukushima 1 (BWR Mark 1) - Puissance 2 923 MWth - Première divergence : n°2 : 03 / 1975- n°1 : 10 / 1976 -**

Available in english only

Event Number : 53609

Facility : BRUNSWICK - State : NC

Unit : [1] [2] - RX Type : [1] GE-4,[2] GE-4

Notification Date : 09/15/2018 Notification Time : 15:45 [ET] - Event Date : 09/15/2018

Event Time : 00:00 [EDT] - Last Update Date : 09/15/2018

Emergency Class : **UNUSUAL EVENT** 10 CFR Section : 50.72(a) (1) (i) - **EMERGENCY DECLARED**
Person (Organization) : MIKE ERNSTES (R2DO) CATHERINE HANEY (R2) HO NIEH (NRR) WILLIAM GOTT (IRD) Unit SCRAM Code RX Crit Initial PWR Initial RX Mode Current PWR Current RX Mode 1 N N 0 Hot Shutdown 0 Hot Shutdown 2 N N 0 Hot Shutdown 0 Hot Shutdown

Event Text **UNUSUAL EVENT DUE TO SITE CONDITIONS PREVENTING PLANT ACCESS**

"A hazardous event has resulted in on site conditions sufficient to prohibit the plant staff from accessing the site via personal vehicles due to flooding of local roads by Tropical Storm Florence."

<https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/event/2018/20180917en.html>